



中德被动式低能耗建筑质量标识



颁发日期:
Erstellt am:

2013年10月23日
23.10.2013

证书编号:
Zertifikat ID:

CN-DE-PP-01-2013

证书

建筑信息 Gebäude

主要使用功能 Hauptnutzung	居住建筑
地址 Adresse	秦皇岛市海港区大汤河畔
建设单位 Developer	秦皇岛五兴房地产有限公司
建造年份 Baujahr des Gebäudes	2013年
建筑面积 Nettogebäudefläche	6718 m ²
供暖面积 Temperierte Fläche	6378 m ²
体型系数 A/V Verhältnis	0.3



综合评价：能效等级 Gesamtbewertung: Energieeffizienzklassen

能效等级 Energieeffizienzklasse		A 河北省被动式低能耗 居住建筑节能设计标准 Hebei Standard
终端能源需求量 Endenergiebedarf	38 kWh/(m ² a) (电能)	B 居住建筑节能75%设计标准 75% Standard
一次能源需求总量 Primärenergiebedarf	110 kWh/(m ² a)	C 居住建筑节能65%设计标准 65% Standard
二氧化碳排放量 CO ₂ Emissionen	37 kg/(m ² a)	D 居住建筑节能50%设计标准 50% Standard
		E 低于居住建筑节能50%设计标准 schlechter als 50% Standard

日期
Datum

负责人签名
Unterschrift

负责人签名
Unterschrift

23.10.2013

中国住房和城乡建设部
科技与产业化发展中心

德国能源署 (dena)